



Farmtec SA

Sentmatte 1, Postfach, CH-6247 Schötz
Chemin des Cerisiers 27, CH-1462 Yvonand

www.farmtec.ch info@farmtec.ch

Tel. +41 (0)41 925 85 90
Tél. +41 (0)24 442 88 05

Fax +41 (0)41 925 85 75
Mob. +41 (0)79 611 27 17

Herrn
Scheuber Josef
Huben 4

6022 Grosswangen

EINGANG

24. Sep. 2020

Schötz, 21.09.2020

Revisionspläne

Sehr geehrter Herr Scheuber

Wie bereits besprochen, ist der Aussenklimabereich (AKB) bei der Projektierung für Ihren Aufzuchtstall für 4000 Junghennen zu klein geplant worden. Der Zeichner der Fa. Massplan bediente sich eines anderen Bio – Stall Projektes als Vorlage. Diese Vorlage war leider für 2000 Legehennen ausgerichtet. Die Innenmasse für 2000 Legehennen oder 4000 Junghennen sind praktisch identisch. Im Unterschied zu den Legehennen muss gemäss Bio Vorschriften der AKB mindestens 262.5 m² gross sein, anstelle von 204 m² beim Legestall. Dieser Fehler wurde bei der Plankontrolle weder durch den Zeichner noch unsere Projektkontrolle bemerkt.

Bei einer späteren Sichtung der Pläne wurde der Fehler durch den Schreibenden entdeckt. Die ausgelöste sofortige Intervention erfolgte jedoch zu spät. Die Fundamente und die Bodenplatte waren bereits betonierte. Damit wir die Gesetzeskonformität erreichten, blieb uns keine andere Lösung als den AKB nach hinten zu ergänzen und das Dach entsprechend zu verlängern.

Es blieb auch keine Zeit mehr die Pläne korrekt anzupassen, was jetzt mit den Revisionsplänen bez. den Planänderungen erfolgt ist.

Zusammenfassend ist dies ein typischer Fehler von sich wiederholenden Projekten, die sich aber dann doch etwas unterscheiden.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben zu dienen und danken Ihnen für das Verständnis und das Vertrauen

Mit freundlichen Grüssen

Farmtec SA

Christof Arnold

Geschäftsleiter

Franz Hodel

Stv. Geschäftsleiter